


Conjunto: calefacción						
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Caudal (m3/h)	Ventilación Carga total (W)	Potencia Por superficie (W/m2)	Potencia Total (W)
Comedor	planta baja	3735.36	431.97	3172.50	86.35	6907.87
aula 8	planta baja	1294.22	551.63	4051.34	174.43	5345.56
aula 7	planta baja	1454.21	569.17	4180.13	178.19	5634.34
aula 4	planta baja	2288.95	810.01	5948.91	183.06	8237.86
aula 6	planta baja	1953.54	942.64	6923.02	169.50	8876.56
aula 5	planta baja	2004.21	816.14	5993.92	176.40	7998.13
aula 3.	planta baja	2191.96	806.39	5922.35	181.12	8114.31
aula 2	planta baja	1330.57	566.45	4160.12	174.48	5490.69
aula 1	planta baja	1270.27	560.62	4117.30	172.98	5387.58
recepción	planta baja	551.26	68.07	499.92	77.21	1051.18
admón.	planta baja	357.43	65.18	478.67	64.14	836.10
dirección	planta baja	800.43	88.80	652.17	81.79	1452.60
aseo masc.	planta baja	201.87	41.08	301.71	88.26	503.58
aseo femén.	planta baja	216.95	38.57	283.25	93.38	500.20
aseo 3	planta baja	275.42	77.09	566.15	78.60	841.56
aseo 4	planta baja	274.48	76.86	564.48	78.59	838.96
aseo 6	planta baja	298.58	77.94	572.43	80.46	871.01
aseo 5	planta baja	296.21	77.49	569.12	80.40	865.32
cocina	planta baja	593.47	267.81	1966.85	68.83	2560.32
vestibulo	planta baja	9991.87	1365.51	10028.65	105.56	20020.52
vestibulo 2	planta baja	139.44	145.31	1067.18	149.47	1206.61
vestibulo 3	planta baja	176.97	74.29	545.58	175.08	722.54
Total		8519.0	74.29	545.58	175.08	94263.4



proyecto basico y de ejecución: escuela infantil publica  
en paseo de carmelitas 46-48 ( sector 17)  
ciudad rodrigo. (salamanca)

febrero 2011. instalaciones

i 08

calefacción  
aulas, baños y cocina.

maria teresa cubas perez  
arquitecta  
ciudad rodrigo, febrero 2011



propietario  
excmo. ayuntamiento de ciudad rodrigo.